



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.710079 от 03.07.2015г.

Юридический адрес:
664047 г. Иркутск, ул. Трилиссера, д. 51.
Тел/факс (3952) 22-82-04, 23-13-71
E-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru
ОКПО 75077138, ОГРН 1053811065923,
ИНН/КПП 3811087625/381101001

Фактический адрес:
664005, РОССИЯ, обл. Иркутская, г Иркутск,
ул. Пушкина, дом 8
Тел/факс (3952) 22-82-04, 63-66-19
E-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ ОИ/308 от 13 февраля 2025 г.

**о соответствии (не соответствии) санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим
требованиям зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного
имущества, используемых для осуществления деятельности по организации отдыха
детей и их оздоровления.**

1. Объект инспекции: организация отдыха детей и их оздоровление в летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Тулуна «Средняя общеобразовательная школа №4».
2. Фактический адрес размещения объекта инспекции: 665268, Иркутская область, город Тулун, ул. Красноармейская, д.4.
3. Собственник (пользователь) объекта инспекции, ИНН: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Тулуна «Средняя общеобразовательная школа №1» ИНН 3816002375.
4. Местонахождение собственника (пользователя) объекта инспекции: 665268, Иркутская область, город Тулун, ул. Красноармейская, д.4.
5. Основание для проведения экспертизы (документ № от): Предписание Управления Роспотребнадзора по Иркутской области № 38-00-09/74-733-2024 от 24.12.2024г., заявление директора МБОУ города Тулуна «СОШ №4» Зайковской Н.Д. рег. №0000072 от 16.01.2025г.
6. Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлены (копии,

Страница 1 из 15

ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 1
№ ОИ/308 Дата 13.02.2025 г.	Страниц: 15
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и/или полностью воспроизведено без письменного разрешения ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	

заверенные руководителем):

- 6.1.технического паспорта школы инв. №25:432:001:200280670;
- 6.2.пояснительная записка директора;
- 6.3.технического паспорта школы инв. №25:432:001:200280670:0100:2000Б;
- 6.4.муниципального контракта на отпуск и потребление тепловой энергии, горячей, холодной воды и водоотведение № 177/25 от 13.01.2025г. с ООО «Коммунальные системы города Тулуна»;
- 6.5.договора № 1188930-2024/ТКО от 2024г. на оказание услуг на вывоз ТКО с ООО «РТ-НЭО Иркутск» с ежегодной пролонгацией;
- 6.6.приказа директора «Об организации и проведении оздоровительной работы с детьми и подростками №03-од от 13.01.2025г.;
- 6.7.акта готовности спортивного оборудования, инвентаря, состояние игрового оборудования б/н от 14.01.2025 г., подписанный комиссией школы;
- 6.8.акта исправности технологического оборудования б/н от 10.01.2025г., подписанный директором и технологом МУП «КШП г.Тулуна»;
- 6.9.реестра поставщиков питания на 2025г.;
- 6.10.договора № 1 от 09.01.2025г. на стирку спецодежды с ИП Кулешевым А.И.;
- 6.11.договора на оказание услуг по проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий № 97/25от 20.01.2025г. ООО «ДезИнтерСервис» (дератизация, дезинсекция);
- 6.12.соглашения на медицинское обслуживание детей №24-25 от 09 января 2025 года с ОГБУЗ «Тулунская городская больница»;
- 6.13.лицензии на медицинскую деятельность № ЛО-38-01-001721 от 06.03.2014г.;
- 6.14.протокола испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестр аккредитованных лиц RA.RU.21ИО 01 от 26 августа 2015 года) № 38-00-04/00141-25 от 24.01.2025г., 38-00-04/00150-25 от 24.01.2025г.;
- 6.15.договора оказания услуг питания обучающихся в период летней оздоровительной компании 2025 года №1 от 10.01.2025 г. с МУП «Комбинат школьного питания»
- 6.16.договора на поставку бутилированной воды № б\н от 01.01.2025 г. с ООО «Стройпром»;
- 6.17.акта обследования технического состояния вентиляции на пищеблоке б/н от 13.01.2025г.,подписанный комиссией школы;
- 6.18.свидетельства на здание школы 38-38-11/006/2009-202 от 31.07.2012г., свидетельства на здание спортивного зала 38-38-11/006/2009-203 от 31.07.2012г.,свидетельства на земельный участок 338-38-11/002/2010-077 от 31.07.2012г.;
- 6.19.информационной справки и.о.директора школы №6 от 06.03.2024г.
- 6.20.договора на оказание услуг по проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий № 98/25 от 20.01.2025г. ООО «ДезИнтерСервис» (акарицидная обработка)
- 6.21. декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.В.17372/22 от 27.04.2022 г. на воду питьевую природную «Наткинская». Срок действия до 27.04.2027г. включительно.

Ответственность за достоверность представленных документов (копий документов) несет заявитель и/или собственник (пользователь) объекта инспекции.

7.Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена: врачом по общей гигиене Прошко Е.А. с 16.01.2025г. 13 час. 00 мин. до 04.02.2025г. 17 час.00мин.

Страница 2 из 15

ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 2
№ ОИ/308 Дата 13.02.2025 г.	Страниц: 15
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и /или полностью воспроизведено без письменного разрешения ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	

8.Санитарно-эпидемиологическое обследование проведено: помощником врача по общей гигиене Венихиной Т.В. 17.01.2025г. с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин.

9.Акт обследования от 17.01.2025г.

При экспертизе установлено:

1.Размещение детской оздоровительной организации по отношению к населенному пункту: планируемый лагерь с дневным пребыванием детей размещается в зоне жилой застройки, в отдельно стоящем здании школы на участке согласно публичной кадастровой карты <https://pkk.rosreestr.ru> за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, гаражей, автостоянок, автомагистралей, объектов железнодорожного транспорта. Представлены копии свидетельства на здание школы 38-38-11/006/2009-202 от 31.07.2012г., свидетельства на здание спортивного зала 38-38-11/006/2009-203 от 31.07.2012г., свидетельства на земельный участок 338-38-11/002/2010-077 от 31.07.2012г.

2.Приказ об организации оздоровительной организации, вместимость оздоровительной организации: приказ директора «Об организации и проведении оздоровительной работы с детьми и подростками №03-од от 13.01.2025г. Режим работы с 8.30 до 14.30 час. без организации дневного сна, вместимость лагеря - 120 человек. Работа ЛДП в одну смену.

3.Территория оздоровительного лагеря (ограждение, озеленение, наличие подъездных путей, их состояние): территория планируемого оздоровительного лагеря по всему периметру ограждена частично металлическим забором и деревянным штакетником. Для детей с ограниченными возможностями здоровья на территории предусмотрены мероприятия по созданию доступной среды - пандусы. Территория озеленена в летнее время газонами и насаждениями, деревья и кустарники без ядовитых плодов и семян (пояснительная записка руководителя). Территория зонирована на спортивно-игровую и хозяйственную. Дорожки и подъездные пути заасфальтированы. На территории лагеря предусмотрено искусственное освещение. На момент обследования 17.01.2025г с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. территория частично покрыта снежным покровом.

4.Наличие водоема и организация мест для купания: водоемы отсутствуют, купание не предусмотрено.

5.Наличие спортивных площадок, их оборудование, покрытие: спортивная площадка оборудована футбольным полем, волейбольной площадкой, турниками, гимнастическими брусками. Согласно пояснительной записке директора спортивная площадка имеет покрытие из утрамбованного грунта невысокого искусственного травяного покрова. Представлен акт готовности спортивного оборудования, инвентаря, состояние игрового оборудования б/н от 14.01.2025 г., года, согласно которого проведенный осмотр и проверка работоспособности детского оборудования подтверждает его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

6.Инженерное обеспечение летней оздоровительной организации (водо-, электро- и

Страница 3 из 15

ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 3
№ ОИ/308 Дата 13.02.2025 г.	Страниц: 15
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и/или полностью воспроизведено без письменного разрешения ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	

теплоснабжение, канализование): Водоснабжение холодной и горячей питьевой водой централизованное от городской водопроводной системы с разводкой внутри здания к помещениям пищеблока, медицинских помещений, санузлам, помещениям для обработки уборочного инвентаря и разведения дезосредств. В качестве резервного источника водоснабжения на пищеблоке установлены электроводонагреватели.

Канализование - централизованное, выполненное автономной канализационной системой внутри здания и стоком в городскую канализационную систему.

Присоединение моечных ванн к канализационной системе выполнено с исключением загрязнения пищевых продуктов.

Отопление - централизованное от городских отопительных сетей. Для контроля температуры воздуха во всех основных помещениях пребывания детей имеются бытовые термометры.

Представлен муниципальный контракт на отпуск и потребление тепловой энергии, горячей, холодной воды и водоотведение № 177/25 от 13.01.2025г.с ООО «Коммунальные системы города Тулуна».

Электроснабжение – централизованное. Система искусственного освещения в помещениях общая, равномерная, выполненная энергосберегающими светодиодными лампами в защитных светильниках. Естественное освещение через оконные проёмы.

7.Вентиляция помещений, паспорт на вентиляционную систему: вентиляция естественная общая предусмотрена через каналы естественной вентиляции здания и посредством оконных и дверных проемов. Имеется вытяжная механическая вентиляция в зоне максимального загрязнения над тепловым оборудованием (электропечами, жарочным шкафом) и моечными ваннами в виде вытяжных зонтов, соединенных в единую вытяжную систему горизонтальными каналами. Представлен акт обследования технического состояния вентиляции на пищеблоке б/н от 13.01.2025г.

8.Санитарно - техническое и гигиеническое состояние помещений, дата проведения ремонта: На момент обследования 17.01.2025г с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин санитарно-техническое и гигиеническое состояние помещений удовлетворительное. Согласно пояснительной записке руководителя косметический ремонт проведен в августе 2024г.

9.Набор, площади помещений оздоровительной организации: согласно пояснительной записке директора для организации отдыха детей и их оздоровление в летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей планируется использование помещений согласно технических паспортов инв. №25:432:001:200280670 и №25:432:001:200280670:0100:2000Б:

Наименование помещения (по техпаспорту)	Площадь в кв.м. и на 1 человека /фактическая площадь на 1 чел.	Наполняемость помещения (человек)	Норма на 1 человека, кв.м.
Раздевалка для верхней одежды (1-й этаж №16)	39,8;	-	-
Помещение для сушки одежды и обуви (1-й этаж	14,7;	-	-

Страница 4 из 15

ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 4
№ ОИ/308 Дата 13.02.2025 г.	Страниц: 15
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и /или полностью воспроизведено без письменного разрешения ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	

№26)			
Помещение для занятий кружков (8): кабинет			3,5;
1-й этаж № 2	40,0/2,7 кв.м. на 1 человека;	15;	
1-й этаж № 3	37,0/2,5 кв.м. на 1 человека;	15;	
1-й этаж № 15	40,6/4,0 кв.м. на 1 человека;	10;	
1-й этаж № 28	49,2/2,5 кв.м. на 1 человека;	20;	
1-й этаж № 29	49,5/2,5 кв.м. на 1 человека;	20;	
1-й этаж № 27	33,2/2,6 кв.м. на 1 человека;	13;	
1-й этаж № 31	49,3/2,5 кв.м. на 1 человека;	20;	
2-й этаж № 66	21,9/3,1 кв.м. на 1 человека;	7;	
Игровые комнаты (8): кабинет 1-й этаж № 14	51,4/3,5 кв.м. на 1 человека;	15;	2,5;
кабинет 2-й этаж № 42	60,1/3,5 кв.м. на 1 человека;	17;	
кабинет 2-й этаж № 45	60,1/3,5 кв.м. на 1 человека;	17;	
кабинет 2-й этаж № 46	61,4/3,6 кв.м. на 1 человека;	17;	
кабинет 2-й этаж № 49	49,6/4,1 кв.м. на 1 человека;	12;	
кабинет 2-й этаж № 50	49,2/4,1 кв.м. на 1 человека;	12;	
кабинет 2-й этаж № 55	53,3/3,5 кв.м. на 1 человека;	15;	
кабинет 2-й этаж № 57	56,8/3,8 кв.м. на 1 человека;	15;	
Спортивный зал с (1-ый этаж №5)	238,6/11,9 кв.м. на 1 человека;	20;	10,0;
-раздевалкой для мальчиков(1-ый этаж №6)	8,6;		
-раздевалкой для девочек(1-ый этаж №7) по тех.паспорту №25:432:001:200280670:0100:2000Б	8,6;		

Страница 5 из 15

ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 5
№ ОИ/308 Дата 13.02.2025 г.	Страниц: 15
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и /или полностью воспроизведено без письменного разрешения ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	

Помещения медицинского назначения(1-ый этаж №20,№21):	14,8;15,0;	-	-
Помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов (2-й этаж №41):	13,1;	-	4,0;
Пищеблок с производственными и подсобными помещениями 1-й этаж №8 тамбур 1-й этаж №9 помещение для персонала 1-й этаж №5 складское помещение 1-й этаж №7 горячий цех 1-й этаж №10 зона раздачи 1-й этаж №6 разделен перегородками на доготовочный и овощной цеха 1-й этаж №12 моечная столовой посуды 1-й этаж №11 моечная кухонной посуды	111,2; 8,0; 8,6; 4,4; 36,3; 7,9; 33,6; 5,4; 7,0;	-	-
Обеденный зал (1-ый этаж №13):	139,8; 1,7 на 1 посадочное место.	82;	0,7 кв.м. на 1 посадочное место
Туалет для персонала организации	2,0;	-	-
Туалет для девочек (1-ый этаж №35)	13,2;	-	-
Туалет для мальчиков (1-ый этаж №24)	13,2;	-	-
Кладовая спортивного инвентаря, игр и кружкового инвентаря (1-ый этаж №3) по тех.паспорту №25:432:001:200280670:0100:2000Б	10,6;	-	-

Площадь на 1-го ребёнка в игровых комнатах составляет не менее 2,5кв.м./чел, помещении для занятий кружков составляет не менее 3,5кв.м./чел, что соответствует

Страница 6 из 15

ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 6
№ ОИ/308 Дата 13.02.2025 г.	Страниц: 15
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и /или полностью воспроизведено без письменного разрешения ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	

санитарным нормам.

Согласно пояснительной записке директора в наборе помещений отсутствуют спальные помещения, так как режим дня не предусматривает дневной сон.

10. Внутренняя отделка помещений согласно пояснительной записке:

Помещения	Стены	Полы	Потолок
Игровые комнаты (8)	на середину от пола окрашено акриловой краской, далее и до потолка окрашено вододисперсионной краской	покрыты линолеумом	окрашен вододисперсионной краской
Помещения для занятий кружков (8)	окрашен вододисперсионной краской	покрыты линолеумом	окрашен вододисперсионной краской
Помещения медицинского назначения	окрашены акриловой краской	покрыты линолеумом	окрашен вододисперсионной краской
Пищеблок	окрашены акриловой краской	покрыты кафельной плиткой	окрашен вододисперсионной краской
Обеденный зал	на середину от пола окрашено акриловой краской, далее и до потолка окрашено вододисперсионной краской	окрашен масляной краской	окрашен вододисперсионной краской
Помещение для сушки одежды и обуви	окрашены акриловой краской	окрашен масляной краской	окрашен вододисперсионной краской
Раздевалка для верхней одежды	окрашены акриловой краской	окрашен масляной краской	окрашен вододисперсионной краской
Спортивный зал	окрашены акриловой краской	окрашен масляной краской	окрашен вододисперсионной краской
Кладовая спортивного инвентаря, игр и кружкового инвентаря	окрашены акриловой краской	окрашен масляной краской	окрашен вододисперсионной краской
Туалет для девочек	окрашены акриловой краской	покрыты кафельной плиткой	окрашен вододисперсионной краской

Страница 7 из 15

ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 7
№ ОИ/308 Дата 13.02.2025 г.	Страниц: 15
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и/или полностью воспроизведено без письменного разрешения ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	

Туалет для мальчиков	окрашены акриловой краской	покрыты кафельной плиткой	окрашен водоземлюсионной краской
Туалет для персонала	акриловая краска	покрыты кафельной плиткой	окрашен водоземлюсионной краской
Помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов	окрашены акриловой краской	окрашен масляной краской	окрашен водоземлюсионной краской
Помещения медицинского назначения	окрашены акриловой краской	покрыты линолеумом	окрашен водоземлюсионной краской

Во всех помещениях полы не имеют дефектов и повреждений, выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

Стены и потолки во всех помещениях не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, выполнены из материалов, допускающих влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

11.Оборудование и инвентарь помещений оздоровительной организации согласно пояснительной записке:

Наименование помещения	Оборудование помещения
игровые комнаты (8)	ученические столы и стулья проектор, компьютер, облучатель - рециркулятор медицинский бесконтактные термометры, конструктор
раздевалка для верхней одежды	-металлические вешалки для хранения одежды; -полки для хранения обуви;
помещение для занятий кружков(8)	- ученические столы со стульями - магнитная классная доска - шкафы с канцелярскими принадлежностями - наборы детского творчества, настольные игры. -шахматы
спортивный зал: -раздевалка для девочек; -раздевалка для мальчиков;	волейбольная сетка; баскетбольные щиты с кольцами; маты гимнастические; бревно гимнастическое; шведская стенка; мячи футбольные, мячи волейбольные, баскетбольные, мячи для метания, скакалки и др. спортивное снаряжение; скамейки; -вешалки с крючками для одежды; скамейки; -вешалки с крючками для одежды; скамейки;
кладовая спортивного инвентаря, игр и кружкового инвентаря	-закрытый и открытый шкафы для хранения спортивного и кружкового инвентаря;
помещение для сушки одежды	- стеллажи;

Страница 8 из 15

ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 8
№ ОИ/308 Дата 13.02.2025 г.	Страниц: 15
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и /или полностью воспроизведено без письменного разрешения ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	

и обуви	- полочки для сушки обуви;
помещение медицинского назначения	-стол, стулья, шкафы; медицинская мебель; холодильник -медицинское оборудование; раковина с подводкой горячей и холодной воды; электроводонагреватель
туалет для девочек	-четыре кабинки, в каждой по одному унитазу, держателю для туалетной бумаги, педальному ведру для ТБО. 4 умывальных раковины, держатели для бумажных полотенец, емкости для сбора ТБО;
туалет для мальчиков	-четыре кабинки, в каждой по одному унитазу, держателю для туалетной бумаги, педальному ведру для ТБО, 3 умывальных раковины, держатели для бумажных полотенец, емкости для сбора ТБО.
помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов	-раковина для обработки уборочного инвентаря -шкаф для хранения уборочного инвентаря -емкости;

12.Обеденный зал пищеблока: Обеденный зал, площадью 139,8 кв.м, рассчитан на 82 посадочных места, вместимость лагеря – 120 человек, согласно пояснительной записки руководителя учреждения, питание будет организовано в 2 смены по 60 человек, площадь на 1 посадочное место составляет не менее 1,7 кв.м. (норма - не менее 0,7 кв.м. на 1 посадочное место). Обеденный зал оборудован: столами и стульями, покрытие которых позволяет проводить влажную уборку и дезинфекцию. Для мытья рук детей имеются 4 раковины с подводкой холодной и горячей воды (норма- 1 умывальник (кран) на 20 посадочных мест). Возле раковин имеются дозаторы для жидкого мыла, электрополотенца, одноразовые бумажные полотенца в держателях, емкости для сбора ТБО. В обеденном зале установлена бактерицидная установка.

13.Пищеблок: согласно пояснительной записке директора питание детей лагеря с дневным пребыванием детей будет организовано на пищеблоке, расположенном на первом этаже школы. Питание детей будет организовано согласно договора №1 от 10.01.2025г., оказания услуг питания обучающихся в период летней оздоровительной компании 2025 года с МУП «Комбинат школьного питания». Здание общесобразовательной организации построено в 1950 году (информационная справка и.о. директора школы №6 от 06.03.2024г.). Согласно пояснительной записке директора пищеблок будет работать на сырье (овощи), полуфабрикатах высокой степени готовности (мясных, куриных, рыбных), хлебо-булочных изделиях, кондитерских изделиях промышленного приготовления, молочных продуктах, гастрономии, в приготовлении пищи яйцо не используют. Имеется отдельный служебный вход с улицы, используемый для загрузки пищевых продуктов.

Набор оборудования в помещениях пищеблока:

Наименование помещения	Оборудование помещения
Тамбур пищеблока с отдельным входом для загрузки пищевых продуктов	-шкаф для хранения уборочного инвентаря пищеблока -стеллажи;
Помещение для персонала (бытовая)	-раздельные шкафы для хранения личной одежды, обуви и спецодежды

Страница 9 из 15

ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 9
№ ОИ/308 Дата 13.02.2025 г.	Страниц: 15
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и /или полностью воспроизведено без письменного разрешения ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	

	-стол, стул
Горячий цех с зонами:	
-варочная;	-2 шестиконфорочные электрические плиты, каждая с духовкой; -котел электрический -1 жарочный шкаф на 3 секции; -электронные весы «ГП» -цельнометаллический стеллаж для хранения кухонной посуды -раковина для мытья рук
-готовой продукции;	-протирочная машина «ГП» -цельнометаллический стол «ГП» -цельнометаллический стол «холодные закуски» -двухкамерный среднетемпературный холодильник для хранения «суточных проб» на отдельной полочке и «готовой продукции» -шкаф для хлеба с вентилируемыми стенками -цельнометаллический стол «хлеб» -цельнометаллический стол «кондитерские изделия» -моечная ванна для обработки круп, тары консервированной продукции, овощей, не подлежащих термической обработки -двухкамерный среднетемпературный холодильник для хранения «молочная продукция» и низкотемпературной камерой «масло сливочное»
- раздачи готовой продукции;	-окно раздачи готовой продукции; -цельнометаллический стол «раздача»; -цельнометаллический стол «выпечка»; -стеллажи для буфетной продукции -стеллаж для хранения чистой столовой посуды -бактерицидный облучатель -мармит для первых, вторых и третьих блюд -перфорированные ёмкости для хранения столовых приборов
Догоотовочный цех	-цельнометаллический стол «полуфабрикаты» -моечная ванна для мытья полуфабрикатов -раковина для мытья рук -электронные весы «СП» -бактерицидный облучатель
Овощной цех	-цельнометаллический стол «СО» -раковина для мытья рук -электронные весы «СП» -бактерицидный облучатель -моечная ванна для первичной обработки овощей

Страница 10 из 15

ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 10
№ ОИ/308 Дата 13.02.2025 г.	Страниц: 15
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и /или полностью воспроизведено без письменного разрешения ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	

Моечная кухонной посуды	-моечная ванна для вторичной обработки овощей -стеллаж - сушилка для хранения чистой кухонной посуды; -электроводонагреватель -тумбочка для хранения моющих и дезинфицирующих средств -2х секционная ванна для мытья кухонной посуды со смесителем с гибким шлангом и душевой насадкой;
Моечная столовой посуды	-окно для приема грязной столовой посуды; -стол «грязная посуда»; -3-х секционная моечная ванна для мытья столовой посуды со смесителем с гибким шлангом и душевой насадкой; -2х секционная ванна для мытья чайной посуды со смесителем с гибким шлангом и душевой насадкой; -стеллаж - сушилка для чистой столовой посуды; -металлическая сетка для ополаскивания посуды; -электроводонагреватель
Кладовая для хранения продукции	-морозильный шкаф «полуфабрикаты»; -один стеллаж для хранения крупы, консервированной продукции; -двухкамерный холодильник со среднетемпературной камерой «гастрономия» и низкотемпературной камерой «рыба» -прибор для измерения температуры и влажности; -весы напольные «СП»; -подполье для хранения овощей

На линии раздачи готовой продукции для контроля температуры блюд имеется термометр.

Все имеющиеся производственные моечные ванны и раковины для рук обеспечены подводкой холодной и горячей воды.

Возле всех раковин для рук имеются жидкое мыло дозатором, кожный антисептик, одноразовые бумажные полотенца, емкость для сбора ТБО.

Количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды обеспечивает поточность технологического процесса.

Спецодеждой персонал обеспечен в соответствии с нормативными требованиями: для каждого работника имеются индивидуальные фартуки, халаты, косынки, брьюки в количестве не менее трех комплектов на одного работника.

14. Поточность технологических процессов: На пищеблоке поточность технологических процессов, исключаяющих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды, а также встречного движения посетителей и участвующего в приготовлении продукции общественного питания персонала обеспечена.

Установленное в производственных помещениях технологическое и холодильное оборудование пригодно для дальнейшей эксплуатации согласно представленного акта

Страница 11 из 15

ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 11
№ ОИ/308 Дата 13.02.2025 г.	Страниц: 15
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и /или полностью воспроизведено без письменного разрешения ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	

исправности оборудования б/н от 10.01.2025г. (составлен комиссионно).

Количество технологического холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды обеспечивает поточность технологического процесса. Для порционирования блюд, приготовления холодных закусок, салатов имеются одноразовые перчатки.

Имеется бактерицидное оборудование для обеззараживания воздуха в горячем цехе в зоне раздачи готовой продукции, приготовления холодных закусок, овощном цехе, доготовочном цехе. Все производственные столы цельнометаллические, имеют покрытие, устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств, отвечают требованиям безопасности для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. Обеспеченность разделочным инвентарем и кухонной посудой соответствует нормативным требованиям, весь инвентарь промаркирован. Разделочные доски - деревянные, без трещин, щелей и зазоров. Хранение разделочных досок и ножей осуществляется непосредственно на рабочих местах доски на подставках, ножи на магнитном держателе.

Первичная и вторичная обработка овощей будет осуществляться в моечных ваннах овощного цеха. Для обработки овощей и фруктов, не подлежащих термической обработке, имеется моечная ванна в горячем цехе. Инструкция по обработке овощей, предназначенных для приготовления холодных закусок без последующей термической обработки и фруктов, имеется.

Моечные ванны для мытья столовой и кухонной посуды промаркированы, пролитрованы, обеспечены резиновыми пробками для сливных отверстий. Для дозирования моющих и обеззараживающих средств предусмотрены мерные емкости. Для хранения и обработки ветоши, используемой для мытья посуды, предусмотрены две емкости с крышками «для обработки ветоши» и «чистая ветошь». Инструкции по мытью посуды столовой, чайной, кухонной имеются.

Для хранения кухонной посуды имеются стеллажи, для столовой - на стеллажи. Для столовых приборов имеются цельнометаллические перфорированные емкости.

Кухонная посуда изготовлена из нержавеющей стали, столовая посуда изготовлена из фаянса, столовые приборы - из нержавеющей стали. Посуда целостная, без отбитых краев, сколов и деформаций.

Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд имеет мерную метку объема в литрах и миллилитрах.

Деформированная или с дефектами и механическими повреждениями кухонная и столовая посуда, инвентарь, столовые приборы из алюминия отсутствуют, что соответствует санитарным нормам. Для хранения суточных проб в горячем цехе в зоне готовой продукции предусмотрены специально выделенные прокипяченные и промаркированные плотно закрывающиеся емкости и холодильник для хранения суточных проб.

Уборочный инвентарь для пищеблока промаркирован, хранится в специально отведенном месте в тамбуре пищеблока загрузочной зоны в шкафу. Уборочный инвентарь для туалета хранится отдельно от инвентаря для уборки других помещений в школе в шкафу.

15. Договоры на поставку пищевых продуктов: представлен реестр поставщиков продуктов питания на 2025 год., заверенный директором МУП КШП г. Тулуна. и договор оказания услуг питания обучающихся в период летней оздоровительной компании 2025 года №1 от 10.01.2025 г. с МУП «Комбинат школьного питания».

16. Условия хранения продуктов (скоропортящихся, сыпучих и овощей): Для хранения

Страница 12 из 15

ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 12
№ ОИ/308 Дата 13.02.2025 г.	Страниц: 15

Настоящее экспертное заключение не может быть частично и /или полностью воспроизведено без письменного разрешения ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

скоропортящейся продукции в кладовой для хранения продукции имеется холодильное оборудование.

Для хранения готовой продукции (закусок) в горячем цехе в зоне готовой продукции установлен двухкамерный среднетемпературный холодильник.

Для соблюдения температурного режима в холодильниках имеются термометры и журнал «учета температурного режима холодильного оборудования». Для хранения сыпучей продукции имеется стеллаж в кладовой продукции.

Кладовая оборудована прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха.

Для хранения овощей предусмотрено водонепроницаемое, грызунонепроницаемое подполье, оборудованное ларями для хранения овощей. Подполье оборудовано прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха. Учет температурного и влажностного режима ведется в журнале учета температурно-влажностного режима в складских помещениях.

17. Условия для организации питьевого режима: согласно пояснительной записке директора питьевой режим будет организован посредством одного питьевого фонтанчика, установленного на 1-м этаже в помещении обеденного зала и бутилированной водой, одноразовыми стаканами, ёмкостями для ТБО. Представлен договор на поставку бутилированной воды №б\н от 01.01.2025 г. заключен с ООО «Стройпром». Конструктивные решения стационарного питьевого фонтанчика предусматривают наличие ограничительного кольца вокруг вертикальной водяной струи.

Декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.РА03.В.17372/22 от 27.04.2022 г. на воду питьевую природную «Наткинская». Срок действия до 27.04.2027г. включительно.

18. Помещения, оборудование для проведения дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих растворов: помещение для обработки и хранения уборочного инвентаря для помещений лагеря дневного пребывания оборудовано раковиной, шкафом для хранения уборочного инвентаря и шкафом для хранения моющих и дезинфицирующих средств, ёмкостями для приготовления дезинфицирующих растворов. Уборочный инвентарь для пищеблока и для обеденного зала промаркирован, хранится в специально отведенном месте в коридоре школы в шкафу. Инвентарь для мытья туалета имеет яркую сигнальную окраску и хранится отдельно от другого уборочного инвентаря в специально отведённом месте в шкафу.

19. Результаты лабораторных исследований и испытаний при необходимости (указать дату и № протоколов, соответствие СанПиН и (или) ГН): согласно протокола испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестр аккредитованных лиц RA.RU.21ИО 01 от 26 августа 2015 года) № 38-00-4/00141-25 от 24 января 2025г.- проба воды, отобранная из крана на пищеблоке МБОУ «СОШ №4 г. Тулуна» по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Красноармейская, 4 - 20.01.2025г. с 08 час. 20 мин до 08 час. 40 мин., в объеме проведенных лабораторных испытаний по санитарно-химическим показателям (железо, жесткость общая, нитриты, нитраты, сульфаты, хлориды, марганец), микробиологическим показателям (e.coli, колифаги, обобщенные колиформные бактерии, общее микробное число, энтерококки) соответствуют таблицам 3.1, 3.3, 3.5, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

Согласно протокола испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в

Страница 13 из 15

ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 13
№ ОИ/308 Дата 13.02.2025 г.	Страниц: 15
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и /или полностью воспроизведено без письменного разрешения ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	

Иркутской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестр аккредитованных лиц RA.RU.21ИО 01 от 26 августа 2015 года) № 38-00-04/00150-25 от 24 января 2025г.- проба воды, отобранная из питьевого фонтанчика МБОУ «СОШ №4 г.Тулуна» по адресу: Иркутская область, г.Тулун, ул. Красноармейская, 4 - 20.01.2025г. с 08 час.20 мин до 08 час. 40 мин., в объеме проведенных лабораторных испытаний по санитарно-химическим показателям (железо, жесткость общая, нитриты, нитраты, сульфаты, хлориды, марганец), микробиологическим показателям (e.coli, колифаги, обобщенные колиформные бактерии, общее микробное число, энтерококки,) соответствуют таблицам 3.1, 3.3, 3.5, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

20.Организация стирки белья, спецодежды: На стирку спецодежды представлен договор № 21 от 09.01.2025г. с ИП Кулешевым А.И.

21.Договор на проведение дезинфекционных, дератизационных и дезинсекционных, в т.ч. акарицидных мероприятий: санитарно - противозидемические мероприятия (дератизация, дезинсекция и акарицидная обработка) будут проводится согласно договоров № 97/25 и 98/25 от 20.01.2025г. с ООО «ДезИнтерСервис».

22.Организация сбора, хранения и вывоза отходов (ТБО, ЖБО): для сбора ТБО имеется 1 металлический контейнер с крышкой, расположенный в хозяйственной зоне на контейнерной площадке, имеющей твердое основание и металлическое ограждение с 3-х сторон. На вывоз ТБО заключен договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами №1188930-2024/ТКО от 2024г. с ООО «РТ-НЭО Иркутск» с ежегодной пролонгацией. На водоотведение заключен муниципальный контракт № 177/25 от 13.01.2025г. с ООО «Коммунальные системы города Тулуна».

23.Дополнительные сведения: медицинская деятельность будет осуществляться ОГБУЗ «Тулунская городская больница» на основании соглашения на медицинское обслуживание детей № 24-25 от 09 января 2025 года, ежегодно пролонгируется. На осуществление медицинской деятельности предоставлена лицензия № ЛО-38-01-001721 от 06.03.2014г.

Выводы: здания, строения, помещения, оборудование и иное имущество, планируемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в оздоровительном лагере на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Тулуна «Средняя общеобразовательная школа №4» соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Заключение: организация отдыха детей и их оздоровление в летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Тулуна «Средняя общеобразовательная школа №4»,

(наименование объекта)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Тулуна «Средняя общеобразовательная школа №4»

(наименование юр.лица, ИП)

Страница 14 из 15

ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 14
№ ОИ/308 Дата 13.02.2025 г.	Страниц: 15
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и /или полностью воспроизведено без письменного разрешения ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	

расположенные по адресу: 665268, Иркутская область, город Тулун, ул. Красноармейская, д.4., СООТВЕТСТВУЮТ санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям:

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации общественного питания населения;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

СанПиН 1.2.3.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Специалист Органа инспекции,
врач по общей гигиене



Прошко Е.А.

Технический руководитель Органа инспекции
по вопросам санитарно-эпидемиологических
экспертиз



Кузьмина М.В.

ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 15
№ ОИ/308 Дата 13.02.2025 г.	Страниц: 15
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и /или полностью воспроизведено без письменного разрешения ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	

